



CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Địa chỉ: Số 138 - Đường Lý Tự Trọng - Phường Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương

ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 - Fax: 0274.3883522

Website: www.biwase.com.vn

Email: ptnctnmtbd@gmail.com



KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY
TẠI CÁC CHI NHÁNH CẤP NƯỚC

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
13/5/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,91 - 6,93	0,04 - 0,05	0,47 - 0,5
		Dĩ An 2	6,84 - 6,86	0,09 - 0,1	0,42 - 0,45
	CNCN Khu Liên Hợp		6,91 - 6,95	0,18 - 0,25	0,54 - 0,57
	CNCN Nam Tân Uyên		6,95 - 6,98	0,21 - 0,25	0,36 - 0,41
	CNCN Chơn Thành		7,77 - 7,8	0,08 - 0,09	0,42 - 0,45
	CNCN Thủ Dầu Một		6,69 - 6,72	0,22 - 0,25	0,35 - 0,41
14/05/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,01 - 7,03	0,05 - 0,06	0,48 - 0,5
		Dĩ An 2	6,83 - 6,87	0,09 - 0,1	0,39 - 0,44
	CNCN Khu Liên Hợp		6,91 - 6,95	0,18 - 0,27	0,47 - 0,55
	CNCN Nam Tân Uyên		7,08 - 7,12	0,21 - 0,25	0,36 - 0,42
	CNCN Chơn Thành		7,72 - 7,78	0,07 - 0,08	0,4 - 0,44
	CNCN Thủ Dầu Một		6,93 - 6,94	0,23 - 0,3	0,41 - 0,43
15/05/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,92 - 6,94	0,04 - 0,06	0,45 - 0,48
		Dĩ An 2	6,85 - 6,86	0,09 - 0,11	0,44 - 0,45
	CNCN Khu Liên Hợp		6,83 - 6,86	0,18 - 0,24	0,53 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,05 - 7,07	0,2 - 0,25	0,41 - 0,47
	CNCN Chơn Thành		7,75 - 7,78	0,08 - 0,09	0,44 - 0,46
	CNCN Thủ Dầu Một		7,26 - 7,27	0,23 - 0,25	0,42 - 0,45

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
16/5/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,95 - 6,97	0,03 - 0,05	0,47 - 0,51
		Dĩ An 2	6,83 - 6,85	0,1 - 0,11	0,41 - 0,45
	CNCN Khu Liên Hợp		6,91 - 6,93	0,18 - 0,25	0,45 - 0,48
	CNCN Nam Tân Uyên		7,05 - 7,11	0,21 - 0,25	0,41 - 0,45
	CNCN Chơn Thành		7,75 - 7,82	0,07 - 0,08	0,44 - 0,47
	CNCN Thủ Dầu Một		7,14 - 7,15	0,17 - 0,21	0,41 - 0,45
17/05/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,67 - 6,75	0,1 - 0,12	0,61 - 0,64
		Dĩ An 2	6,99 - 7,02	0,05 - 0,06	0,47 - 0,51
	CNCN Khu Liên Hợp		6,98 - 7,05	0,18 - 0,24	0,45 - 0,52
	CNCN Nam Tân Uyên		7,14 - 7,15	0,21 - 0,26	0,31 - 0,35
	CNCN Chơn Thành		7,75 - 7,81	0,08 - 0,1	0,42 - 0,47
	CNCN Thủ Dầu Một		7,15 - 7,16	0,21 - 0,25	0,4 - 0,42
18/05/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,12 - 7,18	0,21 - 0,27	0,4 - 0,44
		Dĩ An 2	6,82 - 6,85	0,08 - 0,1	0,41 - 0,45
	CNCN Khu Liên Hợp		6,95 - 6,98	0,17 - 0,24	0,46 - 0,52
	CNCN Nam Tân Uyên		7,11 - 7,13	0,21 - 0,26	0,38 - 0,43
	CNCN Chơn Thành		7,75 - 7,82	0,08 - 0,09	0,44 - 0,45
	CNCN Thủ Dầu Một		7,2 - 7,24	0,2 - 0,23	0,42 - 0,45