



CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Địa chỉ: Số 138 - Đường Lý Tự Trọng - Phường Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương

ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 - Fax: 0274.3883522

Website: www.biwase.com.vn

Email: ptnctnmtbd@gmail.com



KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY
TẠI CÁC CHI NHÁNH

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
21/10/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,95 - 7,01	0,04 - 0,06	0,51 - 0,55
		Dĩ An 2	6,93 - 6,97	0,12 - 0,14	0,45 - 0,52
	CNCN Khu Liên Hợp		6,85 - 6,94	0,18 - 0,24	0,52 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,12 - 7,16	0,2 - 0,26	0,41 - 0,43
	CNCN Thủ Dầu Một		7,04 - 7,08	0,25 - 0,31	0,61 - 0,68
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,65 - 7,72	0,1 - 0,11	0,42 - 0,43
22/10/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,12 - 7,16	0,05 - 0,06	0,53 - 0,55
		Dĩ An 2	6,91 - 6,95	0,12 - 0,14	0,55 - 0,63
	CNCN Khu Liên Hợp		6,85 - 6,92	0,18 - 0,26	0,45 - 0,48
	CNCN Nam Tân Uyên		7,05 - 7,14	0,2 - 0,25	0,43 - 0,46
	CNCN Thủ Dầu Một		7,12 - 7,21	0,31 - 0,35	0,45 - 0,48
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,68 - 7,76	0,1 - 0,12	0,4 - 0,42
23/10/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,13 - 7,16	0,11 - 0,12	0,5 - 0,56
		Dĩ An 2	6,91 - 6,95	0,14 - 0,16	0,49 - 0,53
	CNCN Khu Liên Hợp		6,93 - 6,95	0,18 - 0,26	0,52 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,13 - 7,18	0,2 - 0,26	0,55 - 0,61
	CNCN Thủ Dầu Một		6,97 - 7,11	0,32 - 0,4	0,41 - 0,54
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,71 - 7,75	0,09 - 0,12	0,41 - 0,45

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
24/10/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,85 - 6,87	0,2 - 0,22	0,53 - 0,54
		Dĩ An 2	6,93 - 6,98	0,14 - 0,18	0,55 - 0,56
	CNCN Khu Liên Hợp		6,81 - 6,85	0,18 - 0,19	0,43 - 0,51
	CNCN Nam Tân Uyên		7,11 - 7,13	0,2 - 0,25	0,45 - 0,46
	CNCN Thủ Dầu Một		7,12 - 7,18	0,61 - 0,67	0,62 - 0,63
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,68 - 7,75	0,1 - 0,11	0,4 - 0,42
25/10/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,19 - 7,2	0,2 - 0,24	0,52 - 0,56
		Dĩ An 2	6,91 - 6,93	0,14 - 0,16	0,56 - 0,64
	CNCN Khu Liên Hợp		6,95 - 7,03	0,18 - 0,26	0,52 - 0,57
	CNCN Nam Tân Uyên		7,11 - 7,17	0,2 - 0,26	0,52 - 0,58
	CNCN Thủ Dầu Một		6,89 - 6,92	0,32 - 0,45	0,48 - 0,52
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,72 - 7,75	0,08 - 0,09	0,42 - 0,45
26/10/2024	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	7,13 - 7,17	0,2 - 0,25	0,5 - 0,54
		Dĩ An 2	6,92 - 6,95	0,14 - 0,15	0,52 - 0,61
	CNCN Khu Liên Hợp		6,95 - 7,03	0,19 - 0,23	0,52 - 0,54
	CNCN Nam Tân Uyên		7,12 - 7,18	0,2 - 0,26	0,54 - 0,6
	CNCN Thủ Dầu Một		7,01 - 7,08	0,32 - 0,41	0,42 - 0,47
	TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước		7,65 - 7,75	0,09 - 0,11	0,42 - 0,48